

## 質問回答書

平成31年4月23日

入札参加者 各位

地方独立行政法人 大阪健康安全基盤研究所  
管理課 契約グループ

次の入札案件の、関係資料等に関する質問について、下記のとおり回答します。

### 記

資料名称	項目・ページ	質問内容	回答
様式-4	数量明細 (参考数量)	予定価格を算定する上で作成した、共通仮設(積み上げ)を含む範囲で、数量書、細目明細の公開及びエクセルデータで公開、提示いただけますか。	図面発注のため、数量(参考数量)を公開する予定はありません。
		図面等では、わからない点も多く、積算が難しい状況です。よって、現地調査を希望したいのですが、可能でしょうか。(希望日: 4/18 午前、4/25 午前、4/26 午後) よろしくお願いたします。	現地調査は予定しておりません。設計図書から積算してください。なお、建物の外観は、敷地外から適時御覧ください。

	地下階の撤去範囲	1 階スラブより上部が撤去範囲となっていますが、地下階については、躯体構造物は残置と考えてよろしいか。	お見込みのとおりです。
	地下階砕石埋め戻し	埋め戻し材は、現場発生材を使用と記載がありますが、小割り程度でよろしいですか。	再生砕石を使用してください。 現場発生材を砕石処理後、使用することは可能です。
		地下スラブの撤去若しくは、水抜き孔は不要と考えてよろしいですか。 また、ピット部の埋め戻しはどのように考えていますか。	水抜き孔は必要です。 ピット部の埋め戻しは不要です。
	地下部埋め戻しに係る 1 階スラブ撤去	1 階スラブは梁部を残し撤去すると凶面にありますが、撤去方法の条件等がありますか。	法令の範囲内及び躯体が浮き上がらない様に撤去すること。 他は、特に条件はありません。
	アスベスト除去	外壁塗材等の除去の工法はありますか。 また、下地調整材も含有するものでよろしいでしょうか。	特に工法の指定は、ありません。 含有します。

## 質問回答書

平成31年4月19日

入札参加者 各位

地方独立行政法人 大阪健康安全基盤研究所  
管理課 契約グループ

次の入札案件の、関係資料等に関する質問について、下記のとおり回答します。

### 記

工事名称	旧大阪府立成人病センター駐車場棟他2棟撤去工事
------	-------------------------

資料名称	項目・ページ	質問内容	回答
公告	P6	最低制限価格の設定基準をご教授ください。	本案件については、8/10程度としています。

※ 入札説明書のうち、様式4に対する質問については、設計図書にも関係することから、設計図書等に対する質問回答日である4月23日に回答します。